

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ №2
Р.В. Безрукова

приказ № 1 от «09» января 2019 года

ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности в здании и на прилегающей территории МБОУ ООШ №2

1. Общие положения

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, и является обязательной для исполнения всеми работниками образовательного учреждения – МБОУ ООШ №2 (далее ОУ).

1.1. Работники образовательного учреждения допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы – внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.2. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журнале учёта вводного противопожарного инструктажа и журнале учёта первичного противопожарного инструктажа.

1.3. Ответственность за противопожарное состояние помещений образовательного учреждения возлагается на соответствующих материально-ответственных лиц. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования и за противопожарную безопасность в рабочее время возлагается на завхоза ОУ. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на директора.

1.4. Контроль за соблюдением требований настоящей инструкции возлагается на завхоза ОУ.

1.5. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности в здании и на прилегающей территории, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Порядок содержания территории, здания и помещений ОУ

2.1. МБОУ ООШ №2 перед началом учебного года должно быть принято соответствующей комиссией, в состав которой включаются представители государственного пожарного надзора.

2.2. Территория образовательного учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоемочникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует немедленно уведомить пожарную охрану.

2.4. Противопожарные разрывы между зданием школы и ограждением не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

2.5. Разведение костров, сжигание мусора на территории не допускается.

2.6. В здании ОУ классы (группы) детей младших возрастов размещаются не выше второго этажа.

2.7. Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам. Допустимое количество людей, которые одновременно могут находиться в помещениях школы, 310 человек.

2.8. Расстановка мебели, технологического, выставочного и другого оборудования, в группах, кабинетах и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения и эвакуации людей из здания.

2.9. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции - 270 килограмм.

2.10. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

2.11. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами.

2.12. В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проёмах), раздвижные и подъёмно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные

требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

2.12. В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.

2.13. Здание ОУ оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть использованы внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально смонтированные сети вещания, звонки и другие звуковые сигналы.

2.14. Здание ОУ оборудовано дополнительными каналами связи, дублирующие сигнал пожара на пульт подразделения пожарной охраны.

2.15. Двери технических помещений (складов, кладовых, электрощитовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях технических помещений, а также запасных выходов из здания должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крышах зданий должны содержаться в исправном состоянии. Допускается нижнюю часть наружных вертикальных лестниц закрывать легкоснимаемыми щитами на высоту не более 2,5 м от уровня земли.

2.16. В здании ОУ проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.

2.17. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

2.18. *Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлюлоза и других легковоспламеняющихся материалов в зданиях, связанных с пребыванием детей, а также в подвалах и цокольных помещениях не допускается.*

2.19. Пряжки окон подвальных и цокольных помещений должны содержаться в чистоте. Не допускается устанавливать на прямках и окнах несъемные металлические решетки, загромождать пряжки и закладывать кирпичом оконные проемы.

2.20. В здании ОУ запрещается:

а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;

в) устанавливать решетки и другие, подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

д) забивать двери эвакуационных выходов;

е) применять для отопления нестандартные нагревательные устройства;

ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые

плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных помещений;

- з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
- и) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
- к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- л) *производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;*
- м) *производить отопление труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;*
- н) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;
- о) оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.
- п) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;
- р) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- с) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.
- т) *оставлять по окончании рабочего времени и не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;*
- у) *размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;*
- ф) *при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.*

2.21. Одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, выполненных из негорючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления.

2.22. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения руководителя ОУ. Эти работы должны производиться согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных

и других огневых работ на объектах народного хозяйства.

2.23. *Пользоваться утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях, под наблюдением работника ОУ. Использование помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.*

2.24. Все здания и помещения образовательного учреждения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

2.25. По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях учителя, преподаватели, лаборанты, мастера производственного обучения и другие работники детского учреждения должны тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

2.26. Образовательное учреждение обеспечено планами (позтажными) эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации при пожаре должны быть обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

2.27. В образовательном учреждении организуется круглосуточное дежурство из обслуживающего персонала.

2.28. В образовательном учреждении размещены знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнём запрещено».

3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

3.1. *Перед началом учебного года и перед началом отопительного сезона котельная и системы вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.*

3.2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также кухонные очаги эксплуатировать не допускается.

3.3. *Использование вентиляционных каналов для отводов продуктов сгорания от газовых приборов запрещается.*

3.4. *Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов запрещается.*

3.5. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны) установленные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит должны содержаться в исправном состоянии.

3.6. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха **запрещается:**

- а) *отключать огнезадерживающие устройства;*
- б) *выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;*
- в) *закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;*

г) *оставлять двери вентиляционных камер открытыми.*

В местах забора воздуха должна быть исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.

4. Электроустановки

4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в образовательных учреждениях, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2. Руководитель ОУ обязан обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 4.1.

4.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

4.4. Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.

4.5. *В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).*

4.6. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

4.7. Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами, тары и складами для хранения горючих материалов не допускается.

4.8. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.

4.9. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводки, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

4.10. *При эксплуатации электроустановок запрещается:*

а) *использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;*

б) *оставлять под напряжением электрические провода и кабели с*

неизолированными концами;

в) пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

д) использовать ролики, выключатели, итпсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

е) применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;

ж) применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

4.12. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

4.13. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

4.14. Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.

4.15. Образовательное учреждение обеспечено электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

5. Противопожарное водоснабжение

5.1. Руководитель ОУ обязан обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию, находящихся на балансе учреждения противопожарного оборудования.

5.2. Руководитель ОУ обеспечивает исправное состояние, очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к зданию ОУ в любое время года.

5.3. Запрещается стоянка автотранспорта на территории школы.

6. Установки пожарной автоматики

6.1. Руководитель образовательного учреждения должен обеспечить работоспособность и надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должно проводиться в соответствии с инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

6.2. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией, контроль над качеством их выполнения

осуществляет завхоз.

6.3. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация образовательного учреждения должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.

6.4. Руководитель ОУ обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ, проведение регламента работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

6.5. Руководитель ОУ обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста), наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем противопожарной защиты объекта).

6.6. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:

- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,9 м до извещателей;
- наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

7. Требования к первичным средствам пожаротушения.

7.1. Помещения школы оснащаются первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений техническими установками пожаротушения.

Ответственность за обеспечение ОУ первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на завхоза.

7.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

7.3. Ручные огнетушители размещаются:

- путём навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя;

7.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители резервного фонда.

7.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители резервного фонда.

7.6. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей, следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей и утверждёнными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.

7.7. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

8. Требования к помещениям повышенной пожароопасности.

8.1. Для каждого помещения повышенной пожароопасности устанавливаются определённые требования:

- перед началом работы с любыми огнеопасными материалами необходимо убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения;
- в кабинете запрещается работать одному;
- после окончания занятий следует убрать все пожароопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения;
- перед уходом из кабинета следует убедиться, что на рабочем столе и в вытяжном шкафу отключены электроприборы, выключена вода.

9. Требования к проведению массовых мероприятий.

9.1. Перед началом массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность завхоз ОУ должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятий.

9.2. На время проведения массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников образовательного учреждения.

9.3. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный администратор, педагоги с которыми предварительно проводится целевой противопожарный инструктаж.

9.4. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зелёном фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

9.5. Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчёта 0,75 кв. м. на одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников и т.п. – из расчёта 1,5 кв. м. на человека.

9.6. В помещениях, используемых для проведения массовых мероприятий, запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- украшать ёлку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла между рядами и устанавливать в проходах

дополнительные кресла, стулья и др.;

➤ полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

➤ допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

Все декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых храниться в образовательном учреждении.

9.7. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

9.8. Новогодняя ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 м. от стен и потолков.

10. Порядок осмотра и закрытия здания и помещений по окончании работы.

10.1. В помещениях образовательного учреждения необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.

10.2. Работник, ответственный за противопожарную безопасность помещения, после окончания рабочего дня обязан:

- осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;
- обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;
- проверить закрытие окон и форточек.

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочётов. О недочётах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить завхозу ОУ для принятия соответствующих мер.

Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

10.3. Завхоз по окончании занятий должен осуществить обход здания, проверить работу электропотребителей, состояние помещений.

10.4. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники обязаны поставить в известность администрацию образовательного учреждения, обеспечить отсутствие учащихся в аварийном помещении.

10.5. В ночное время контроль за противопожарным состоянием здания и всех помещений осуществляет сторож. При возникновении чрезвычайной ситуации сторож незамедлительно вызывает пожарную команду и сообщает руководителю ОУ. До приезда пожарной команды сторож предпринимает возможные меры по самостоятельной ликвидации очага пожара согласно инструкции.

11. Порядок действий в случае возникновения пожара.

11.1. В случае возникновения пожара действия работников образовательного учреждения и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

11.2. Каждый работник образовательного учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т.п.), обязан:

- немедленно сообщить по тел. «01 или 112» и администрации ОУ;
- приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
- в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
- по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

11.3. Все работники образовательного учреждения должны быть ознакомлены с планом действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.

11.4. Руководитель образовательного учреждения в случае возникновения пожара при непосредственном участии завхоза ОУ обязан: продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность о случившемся вышестоящее руководство; включить автоматическую систему противопожарной защиты (сигнал оповещения людей о чрезвычайной ситуации);

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
- при необходимости отключить энергоснабжение здания, прекратить все работы в здании за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу пожарных подразделений, оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, о конструктивных особенностях здания, сообщить сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, действовать по его указанию в зависимости от обстановки
- обеспечить организацию привлечения сил и средств ОУ к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

11.5. Медработник ОУ и сотрудники, обученные оказанию первой помощи оказывают необходимую помощь потерпевшим до приезда скорой помощи.

11.6. Дворник/вахтер открывает дальние запасные ворота, повар столовой

открывает ближние запасные ворота.

11.7. Рабочие по комплексному обслуживанию (техслужащие) и педагогические работники, находящиеся вблизи запасных выходов, осуществляют их открытие.

11.8. В зависимости от обстановки встречу пожарных подразделений и доклад может осуществить ответственный за безопасность в ОУ.

12. При проведении эвакуации и тушения пожара необходимо:

12.1. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.

12.2. Исключить условия способствующие возникновению паники.

12.3. При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удастся, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, но ни в коем случае не бежать – бег только усилит интенсивность горения.

12.4. В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти к выходу.

12.5. Выставить посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения в здание работников и детей где возник пожар.

12.6. При тушении пожара стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей.

12.7. Воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

12.8. Покидая помещение следует закрыть за собой все двери и окна.

12.9. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей.